

Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione, strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 settori:

- Materiali da costruzione (Legge n. 1086/71) con Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi;
- Terreni con Decreto n. 54349 del 16/02/2006.

Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova

- Settore prodotti da costruzione (Notifica n. 1676) ai sensi del D.L. 156/03 - D.P.R. n. 246 del 21/04/1993



LABORATORIO SERRAMENTI Organismo di Prova n° 1676

CERTIFICATO S001609KA01 del 31-05-2012 – Pag. 1 di 23 - rif. V.A. S/1568 del 15-05-2012

DATI DICHIARATI:

Intestatario: FALEGNAMERIA LA BERGAMASCA S.N.C.
Indirizzo: Via Campo Romano, 38/40 - 24050 SPIRANO (BG)
Produttore e campionatore: FALEGNAMERIA LA BERGAMASCA S.N.C.
Luogo di produzione e campionamento: Via Campo Romano, 38/40 - 24050 SPIRANO (BG)
Prodotto: Finestra mod. HABITAT 68/80 a due ante in legno di Pino, con apertura ad anta ribalta (spessore anta = 68 mm; spessore telaio = 68 mm)

RISULTATI DELLE PROVE:

Data di effettuazione delle prove: 15.05.2012

Dati rilevanti del prodotto:

Dimensioni complete		Dimensioni apribili	
Larghezza	1400 mm	Larghezza	1343 mm
Altezza	1500 mm	Altezza	1426 mm
Superficie	2,10 m ²	Lunghezza giunti	6,96 m

TIPOLOGIA DI PROVA		Norma di prova	Norma di classificazione	Classe
Permeabilità all'aria	Pressione positiva	UNI EN 1026	UNI EN 12207	4
	Pressione negativa			4
Tenuta all'acqua		UNI EN 1027	UNI EN 12208	E750
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza		UNI EN 14351-1	UNI EN 14351-1	350 N
Resistenza al carico del vento		UNI EN 12211	UNI EN 12210	C4
Rilascio di sostanze pericolose		UNI EN 14351-1	UNI EN 14351-1	CONFORME AI REGOLAMENTI

I risultati sopra riportati sono riferiti solo al campione sottoposto a prova e sono da ritenersi validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

Lo Sperimentatore
Dott. Ing. Alberto Marasca

Il Direttore
Dott. Ing. Alberto Bufali

PERUGIA Sede Legale, Uffici e Laboratori certificati UNI EN ISO 9001

Via Y. Gagarin, 69/71 - 06073 S. Mariano di Corciano - Perugia
Tel. +39 075 5170556-5179254-5178092 - Fax +39 075 5178146

E-mail: info@sgmlaboratorio.com

Laboratorio Serramenti Tel. +39 075 5171626 - Fax +39 075 5176409

E-mail: serramenti@sgmlaboratorio.com

VERONA Uffici e Laboratori certificati UNI EN ISO 9001

Via Antonio Pacinotti, 24 - 37135 Verona
Tel. +39 045 8250321 - Fax +39 045 8232066

E-mail: verona@sgmlaboratorio.com

